

## LE FROID

- INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES  
CHAMBRES FROIDES
- CLIMATISATION : Industrielle - Résidentielle
- FROID INDUSTRIEL - COMMERCIAL
- ÉNERGIES RENOUVELABLES :  
Chauffage - Climatisation
- CONTRAT DE MAINTENANCE :  
Matériel toutes marques



**Ets TERRADE**

Le Moulin à vent - 16440 CLAIX  
Tél. : 05 45 66 34 16 - Fax : 05 45 66 36 29

WWW.climefroid.fr / climefroid.terrade@orange.fr

## LE CHAUD

- ÉQUIPEMENT CUISINES PROFESSIONNELLES
- LABORATOIRES : Traiteur  
Boucherie - Charcuterie - Boulangerie
- BUANDERIES - LAVERIES
- ÉQUIPEMENTS INOX

N° 0105

### CERTIFICAT DE CONTRÔLE D'ÉTANCHEITÉ SUR LES CIRCUITS CONTENANT DES FLUIDES FRIGORIFIQUES

L'opérateur chargé de l'intervention : CLIMEFROID

Premier enregistrement de l'inscription en Préfecture : 5 mai 1998

Attestation de capacité n° 16826 validée le : 14/08/2009

Nom et qualité de l'intervenant : WILLIAMS

Attestation d'aptitude n° : FRI-11/02/0022

Motif du contrôle :

- Mise en service.  Modifications importantes.  Contrôle périodique.

L'exploitant :

Raison sociale : *ABATTOIR chalais* Activité professionnelle :  
Adresse :

L'équipement concerné

Lieu d'implantation : *centrale Positive*  
Désignation précise de l'équipement : *chalais*

Nature et quantité du fluide utilisé dans l'installation:

Gaz R. *406A* POIDS : *78*...kg

Intervention lors du dernier contrôle :

Quantité de fluide ajoutée depuis le contrôle précédent : *15*...kg

Référence du détecteur utilisé :

Résultat du contrôle :

- Aucune fuite  
 Une ou plusieurs fuites ont pu être réparées immédiatement  
 ..... Fuite (s) dont la réparation nécessite l'arrêt de l'installation ou de l'équipement. Les travaux doivent être effectués le plus rapidement possible et dans un délai inférieur à deux mois.

Réparage de la fuite :

Les observations :

La date du contrôle : *04.06.2012*

IMPORTANT : Les contrôles effectués à l'occasion de la délivrance du présent certificat et les indications mentionnées n'ont de la valeur qu'à la date à laquelle ils sont intervenus.

L'opérateur  
Nom et signature de l'intervenant :

*WILLIAMS*  
*Williams*

L'exploitant  
Signature :

*P-O*

Feuille à dupliquer autant de fois que nécessaire.  
A conserver 5 ans par opérateur et le client (article R543-80 du code de l'environnement).

ATTESTATION À RÉALISER SI CHARGE > 2 KG

SIGNATURE DU CLIENT IMPÉRATIVEMENT SI CHARGE > 3 KG

ÉTUDES VENTE, et DÉPANNAGE de MATÉRIEL TOUTES MARQUES

RC N° 326 354 339 RCS ANGOULÊME

S.A.V. 7 jours / 7

N°TVA FR 28 326 354 - ADC Fluides N° 16826

CLIMEFROID : S.A.R.L. au capital de 9 600 € - Crédit Mutuel - La Couronne - SIRET 326 354 339 000 29 - APE 3320 B

LE FROID

- INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES CHAMBRES FROIDES
- CLIMATISATION : Industrielle - Résidentielle
- FROID INDUSTRIEL - COMMERCIAL
- ÉNERGIES RENOUVELABLES : Chauffage - Climatisation
- CONTRAT DE MAINTENANCE : Matériel toutes marques



Ets TERRADE

Le Moulin à vent - 16440 CLAIX  
Tél. : 05 45 66 34 16 - Fax : 05 45 66 36 29

WWW.climefroid.fr / climefroid.terrade@orange.fr

LE CHAUD

- ÉQUIPEMENT CUISINES PROFESSIONNELLES
- LABORATOIRES : Traiteur Boucherie - Charcuterie - Boulangerie
- BUANDERIES - LAVERIES
- ÉQUIPEMENTS INOX

NO 0106

**CERTIFICAT DE CONTRÔLE D'ÉTANCHEITÉ SUR  
LES CIRCUITS CONTENANT DES FLUIDES FRIGORIFIQUES**

L'opérateur chargé de l'intervention : CLIMEFROID

Premier enregistrement de l'inscription en Préfecture : 5 mai 1998

Attestation de capacité n° 16826 validée le : 14/08/2009

Nom et qualité de l'intervenant :

Attestation d'aptitude n° : *FR-11/08/0022*

Motif du contrôle :

- Mise en service.
  Modifications importantes.
  Contrôle périodique.

L'exploitant : *ABATTOIR chalais*

Raison sociale : *ABATTOIR chalais* Activité professionnelle :

Adresse :

L'équipement concerné : *CF RESSUAGE*

Lieu d'implantation :

Désignation précise de l'équipement :

Nature et quantité du fluide utilisé dans l'installation :

Gaz R. *R404A* POIDS : *3.3*...kg

Intervention lors du dernier contrôle :

Quantité de fluide ajoutée depuis le contrôle précédent : .....kg

Référence du détecteur utilisé :

Résultat du contrôle :

- Aucune fuite  
 Une ou plusieurs fuites ont pu être réparées immédiatement  
 ..... Fuite (s) dont la réparation nécessite l'arrêt de l'installation ou de l'équipement. Les travaux doivent être effectués le plus rapidement possible et dans un délai inférieur à deux mois.

Réparage de la fuite :

Les observations :

La date du contrôle : *04.06.2012*

IMPORTANT : Les contrôles effectués à l'occasion de la délivrance du présent certificat et les indications mentionnées n'ont de la valeur qu'à la date à laquelle ils sont intervenus.

L'opérateur  
Nom et signature de l'intervenant :

*WILLIAMS  
Willis*

L'exploitant  
Signature :

*P-O*  
*[Signature]*

Feuille à copier autant de fois que nécessaire.  
A conserver 5 ans par opérateur et le client (article R543-80 du code de l'environnement).

ATTESTATION À RÉALISER SI CHARGE > 2 KG

SIGNATURE DU CLIENT IMPÉRATIVEMENT SI CHARGE > 3 KG

LE FROID

- INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES CHAMBRES FROIDES
- CLIMATISATION : Industrielle - Résidentielle
- FROID INDUSTRIEL - COMMERCIAL
- ÉNERGIES RENOUVELABLES : Chauffage - Climatisation
- CONTRAT DE MAINTENANCE : Matériel toutes marques



Ets TERRADE

Le Moulin à vent - 16440 CLAIX  
Tél. : 05 45 66 34 16 - Fax : 05 45 66 36 29

WWW.climefroid.fr / climefroid.terrade@orange.fr

LE CHAUD

- ÉQUIPEMENT CUISINES PROFESSIONNELLES
- LABORATOIRES : Traiteur Boucherie - Charcuterie - Boulangerie
- BUANDERIES - LAVERIES
- ÉQUIPEMENTS INOX

N° 0107

**CERTIFICAT DE CONTRÔLE D'ÉTANCHEITÉ SUR LES CIRCUITS CONTENANT DES FLUIDES FRIGORIFIQUES**

L'opérateur chargé de l'intervention : CLIMEFROID

Premier enregistrement de l'inscription en Préfecture : 5 mai 1998

Attestation de capacité n° 16826 validée le : 14/08/2009

Nom et qualité de l'intervenant :

Attestation d'aptitude n° : FRI-14/08/0082

Motif du contrôle :

- Mise en service.
  Modifications importantes.
  Contrôle périodique.

L'exploitant :

Raison sociale : ABATTOIR chalais      Activité professionnelle :  
Adresse :

L'équipement concerné

Lieu d'implantation : EF QUAI  
Désignation précise de l'équipement :

Nature et quantité du fluide utilisé dans l'installation:

Gaz R.404A      POIDS : 8 kg

Intervention lors du dernier contrôle :

Quantité de fluide ajoutée depuis le contrôle précédent : .....kg

Référence du détecteur utilisé :

Résultat du contrôle :

- Aucune fuite  
 Une ou plusieurs fuites ont pu être réparées immédiatement  
 ..... Fuite (s) dont la réparation nécessite l'arrêt de l'installation ou de l'équipement. Les travaux doivent être effectués le plus rapidement possible et dans un délai inférieur à deux mois.

Réparage de la fuite :

Les observations :

La date du contrôle : 04.06.2012

IMPORTANT : Les contrôles effectués à l'occasion de la délivrance du présent certificat et les indications mentionnées n'ont de la valeur qu'à la date à laquelle ils sont intervenus.

L'opérateur  
Nom et signature de l'intervenant :  
WILLIAMS  
w. Williams

L'exploitant  
Signature : P. O.

Feuille à dupliquer autant de fois que nécessaire.  
A conserver 5 ans par opérateur et le client (article R543-80 du code de l'environnement).

ATTESTATION À RÉALISER SI CHARGE > 2 KG

SIGNATURE DU CLIENT IMPÉRATIVEMENT SI CHARGE > 3 KG

## LE FROID

- INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES  
CHAMBRES FROIDES
- CLIMATISATION : Industrielle - Résidentielle
- FROID INDUSTRIEL - COMMERCIAL
- ÉNERGIES RENOUVELABLES :  
Chauffage - Climatisation
- CONTRAT DE MAINTENANCE :  
Matériel toutes marques



**Ets TERRADE**

Le Moulin à vent - 16440 CLAIX  
Tél. : 05 45 66 34 16 - Fax : 05 45 66 36 29

[WWW.climefroid.fr](http://WWW.climefroid.fr) / [climefroid.terrade@orange.fr](mailto:climefroid.terrade@orange.fr)

## LE CHAUD

- ÉQUIPEMENT CUISINES PROFESSIONNELLES
- LABORATOIRES : Traiteur  
Boucherie - Charcuterie - Boulangerie
- BUANDERIES - LAVERIES
- ÉQUIPEMENTS INOX

N° 0108

### CERTIFICAT DE CONTRÔLE D'ÉTANCHEITÉ SUR LES CIRCUITS CONTENANT DES FLUIDES FRIGORIFIQUES

L'opérateur chargé de l'intervention : CLIMEFROID

Premier enregistrement de l'inscription en Préfecture : 5 mai 1998

Attestation de capacité n° 16826 validée le : 14/08/2009

Nom et qualité de l'intervenant :

Attestation d'aptitude n° FR11/08/0022

Motif du contrôle :

Mise en service.

Modifications importantes.

Contrôle périodique.

L'exploitant :

Raison sociale :

Adresse :

ABATTOIR chalais

Activité professionnelle :

L'équipement concerné

Lieu d'implantation :

Désignation précise de l'équipement :

CF Déchets

Nature et quantité du fluide utilisé dans l'installation:

Gaz R. 604A

POIDS : 13...kg

Intervention lors du dernier contrôle :

Quantité de fluide ajoutée depuis le contrôle précédent : 4,750kg

Référence du détecteur utilisé :

Résultat du contrôle :

Aucune fuite

Une ou plusieurs fuites ont pu être réparées immédiatement

..... Fuite (s) dont la réparation nécessite l'arrêt de l'installation ou de l'équipement. Les travaux doivent être effectués le plus rapidement possible et dans un délai inférieur à deux mois.

Réparage de la fuite :

Les observations :

La date du contrôle :

06.06.2012

IMPORTANT : Les contrôles effectués à l'occasion de la délivrance du présent certificat et les indications mentionnées n'ont de la valeur qu'à la date à laquelle ils sont intervenus.

L'opérateur

Nom et signature de l'intervenant :

WILLIAMS  
Willi

L'exploitant

Signature :

P. O.

Feuille à dupliquer autant de fois que nécessaire.

A conserver 5 ans par opérateur et le client (article R543-80 du code de l'environnement).

ATTESTATION À RÉALISER SI CHARGE > 2 KG

SIGNATURE DU CLIENT IMPÉRATIVEMENT SI CHARGE > 3 KG

ÉTUDES VENTE, et DÉPANNAGE de MATÉRIEL TOUTES MARQUES

RC N° 326 354 339 RCS ANGOULÊME

S.A.V. 7 jours / 7

N°TVA FR 28 326 354 - ADC Fluides N° 16826

CLIMEFROID : S.A.R.L. au capital de 9 600 € - Crédit Mutuel - La Couronne - SIRET 326 354 339 000 29 - APE 3320 B