

Document Technique D9 - Edition 09.2001.0

DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU POUR LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE				
CRITERE	COEFFICIENTS ADDITIONNELS	COEFFICIENT RETENU POUR LE CALCUL		COMMENTAIRES
		Activité	Stockage	
RISQUE SPRINKLE (OUI ou NON)			non	
HAUTEUR DE STOCKAGE (1) - jusqu'à 3 m - jusqu'à 8 m - jusqu'à 12 m - Au-delà de 12 m	0 0,1 0,2 0,5		0,1	
TYPE DE CONSTRUCTION (2) - ossature stable au feu >=1heure - ossature stable au feu >= 30 minutes - ossature stable au feu < 30 minutes	-0,1 0 0,1		0	
TYPES D'INTERVENTION INTERNES - accueil 24H/24 (présence permanente à l'entrée) - DAI généralisée reportée 24H/24, 7J/7 en télésurveillance ou au poste de secours 24H/24 lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels. - service de sécurité incendie 24H/24 avec moyens appropriés équipe de seconde intervention, en mesure d'intervenir 24H/24 (*)	-0,1 -0,1 -0,3		-0,1	
S coefficients		0	0	
1 + S coefficients		1	1	
Surface de référence (S en m²)			2894	
$Q_i = 30 \times (S/500) \times (1 + S \text{ Coef})$ (3)		0	173,64	
Catégorie de risque (4) Risque 1 : $Q_1 = Q_i \times 1$ Risque 2 : $Q_2 = Q_i \times 1,5$ Risque 3 : $Q_3 = Q_i \times 2$		1 0	2 260,46	
Risque Sprinklé (5) : Q_1, Q_2 ou $Q_3/2$		sans objet	sans objet	
DEBIT REQUIS (6) (7) (Q en m3/h)		270		

(1)	Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considéré comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des bâtiments de stockage)
(2)	Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur
(3)	Q_i : débit intermédiaires du calcul en m3/h
(4)	la catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockage (voir annexe 1) Un risque est considéré comme sprinklé si : - protection autonome, complète et dimensionné en fonction de la nature du stockage et de l'activité réellement présente en exploitation, en fonction des règles de l'art et des référentiels existants ; - installation entretenue et vérifiée régulièrement ; - installation en service en permanence.
(5)	
(6)	Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h
(7)	La quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf §5 alinéa 5) doit être distribué par des hydrants situés à au moins 100 m des entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum.
(*)	Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l'accueil 24H/24

Document Technique D9A - Edition 08.2004.0 (août 2004)
DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS DES EAUX D'EXTINCTION

Besoins pour la lutte extérieure		Résultat document D9 : (Besoins x 2 heures au minimum)	540
		+	+
Moyens de lutte intérieure contre l'incendie	Sprinkleurs	volume réserve intégrale de la source principale	0
		+	+
	Rideau d'eau	Besoins x 90 mn	0
		+	+
	RIA	A négliger	0
		+	+
	Mousse HF et MF	Débit de solution moussante x temps de noyage (en général 15-25 mn)	0
		+	+
Volume d'eau liés aux intempéries		10 l/m ² de surface de drainage(*)	30
		+	+
Présence stock de liquides (**)		20% du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume	
			=
Volume total de liquide à mettre en rétention (en m³)			570

(*) Surface de drainage (en m²) Bâtiment + Voirie +
 Parking + autres
 Total

(**) Stockage de liquides (en m³)